

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Caldaia con potenza al focolare inferiore a 35 kW (impianti autonomi domestici) | ogni due anni |
| Caldaia con potenza al focolare compresa fra 35 e 350 kW | una volta all'anno |
| Caldaia con potenza al focolare superiore a 350 kW | due volte all'anno |

I valori minimi del rendimento di combustione previsti dal DPR 551/99 sono:

| Potenzialità di riferimento in KW | Generatori di calore ad acqua calda | | Generatori di calore ad aria calda | |
|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| | installati prima del 29.10.1993 | installati dopo il 29.10.1993 | installati prima del 29.10.1993 | installati dopo il 29.10.1993 |
| 10 | 83,00 | 86,00 | 79,00 | 82,00 |
| 15 | 83,35 | 86,35 | 79,35 | 82,35 |
| 20 | 83,60 | 86,60 | 79,60 | 82,60 |
| 25 | 83,80 | 86,80 | 79,80 | 82,80 |
| 30 | 83,95 | 86,95 | 79,95 | 82,95 |
| 35 | 84,09 | 87,09 | 80,09 | 83,09 |
| 50 | 84,40 | 87,40 | 80,40 | 83,40 |
| 100 | 85,00 | 88,00 | 81,00 | 84,00 |
| 200 | 85,60 | 88,60 | 81,60 | 84,60 |
| 350 | 86,09 | 89,09 | 82,09 | 85,09 |
| 400 | 86,20 | 89,20 | 82,20 | 85,20 |