Comune di Modena

PUA

PIANO PARTICOLAREGGIATO
di iniziativa pubblica

EX MERCATO BESTIAME

Zona Elementare 880 aree 01-04

tav **J4**

SCHEMA DEGLI IMPIANTI TECNICI: RETE TELERISCALDAMENTO

Assessorato Urbanistica, Pianificazione per lo sviluppo sostenibile, Politiche abitative

Dirigente
Settore Pianificazione e Gestione del territorio
Ing. Maria Sergio

Dirigente
Servizio Promozione del Riuso e della Rigenerazione Urbana e Politiche Abitative
Ing. Michele Tropea

Servizio Promozione del Riuso e della Rigenerazione Urbana e Politiche Abitative
Gruppo di lavoro

Gruppo di Progettazione:
Ing. Filippo Bonazzi
Geom. Nilva Bulgarelli
Arch. Lorenzo Gaio Gastaldello
Arch. Giovanna Palazzi (fino al 10/01/22)
Arch. Andrea Reggianini
Dott.ssa Silvia Sitton
Arch. Isabella Turchi

Elaborazioni grafiche:
Istrutt. Tecnico Elena Alietti
Istrutt. Tecnico Anna Tavoni

Adottato con Del di CC. 53 del 29/09/2022 | Approvato con Del di CC. .. del .../.../... | scala 1:1000 | data: marzo 2023

LEGENDA

- *Aree di proprietà pubblica*
- *Edifici esistenti o in corso di realizzazione*
- *Edifici in progetto*

LEGENDA OPERE ESISTENTI

- *Rete Mandata Teleriscaldamento Esistente*
- *Rete Ritorno Teleriscaldamento Esistente*
- *Allaccio rete teleriscaldamento mandata Esistente*
- *Allaccio rete teleriscaldamento ritorno in Esistente*
- A1 *Nodi di riferimento*
- DN 250=400 / DN 250=400 *Caratteristiche dimensionali della condotta esistenti*

LEGENDA OPERE IN PROGETTO

- *Rete Mandata Teleriscaldamento di Progetto*
- *Rete Ritorno Teleriscaldamento di Progetto*
- *Rete Teleriscaldamento in dismissione*
- *Allaccio rete teleriscaldamento mandata in Progetto*
- *Allaccio rete teleriscaldamento ritorno in Progetto*
- *Si prevede o l'implementazione della centrale nella posizione attuale o la progettazione di una nuova centrale a sud ovest del Nuovo Centro per l'impiego.*
- DN 250=400 / DN 250=400 *Caratteristiche dimensionali della condotta di progetto*
- 250 kwt (DN 65) *DN..... allaccio gia' dimensionato in progetto*
- (DN 100) *DN..... allaccio da verificare in fase di esecuzione dei lavori*

NOTE
Le modalità esecutive delle opere da realizzare e le specifiche dei materiali utilizzati dovranno attenersi al disciplinare tecnico e alle indicazioni fornite da Hera Modena.

0 10 20 50 100

N