



Comune di Modena

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO

L'originale del presente documento redatto in formato elettronico è conservato dall'ENTE secondo normativa vigente. Ai sensi dell'art. 3 c4-bis D. Lgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ad inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D. Lgs 39/1993.

PROTOCOLLO N. 132305/2024 DEL 28/03/2024

CLASSIFICAZIONE 06.03.01 - 2024/234

OGGETTO: PROTOCOLLO NR: 6643 - DEL 28/03/2024 - COM-MO - COMANDO PROV. VVF MODENA (RIF: 2024/46980 PROT) AVVIO PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 1, LETTERA B) DELLA L.R. 24/2017 PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DENOMINATO "AMPLIAMENTO DEL COMPARTO INDUSTRIALE PRODUTTIVO E DI SERVIZI CPC". PRATICHE EDILIZIE NN. 188/2024; 189/2024, 190/2024 E 191/2024. COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO, INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, DA EFFETTUARSI IN FORMA SIMULTANEA E IN MODALITÀ SINCRONA AI SENSI ART. 14 TER DELLA LEGGE N. 241/1990. - PRATICA N. 51085 VP TRASMISSIONE VERBALE PRAT. 51085

Allegati:

- TestodelMessaggio.html
8A269DA89A1E5BA4D4E1CB364E4155A91FC88C9F0D6ABE97B72D3C433F7C96EC4366DC26F7666D0D7A67570BC6F18D39D6A6899358ECC0E828938CE92F4DF056
- COM-MO.REGISTRO UFFICIALE.2024.0006643.pdf
B1C73111402BF270A415A759149F5A4E260CA331320F97B92ACB2A614DB9A9A0161B3C41A870A301C216821385D3FCBEA3284E25756C0B8FCDB326A804008F42
- 7598-REG-1711621399934-51085_20240327_VP70_FAV.pdf.p7m.p7m
41979404622453619A4E6D40B417FF4F4771C9111E7821C3F91D1A77EE4E2D7B29E0E179142F9EEE4B0FCA1BDB588A2BE5106877EBF18B7E84D2F61A3152DAD7

Invio di documento protocollato

Oggetto: Protocollo nr: 6643 - del 28/03/2024 - COM-MO - Comando Prov. VVF MODENA (Rif: 2024/46980 PROT) AVVIO PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 1, LETTERA B) DELLA L.R. 24/2017 PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DENOMINATO "AMPLIAMENTO DEL COMPARTO INDUSTRIALE PRODUTTIVO E DI SERVIZI CPC". PRATICHE EDILIZIE NN. 188/2024; 189/2024, 190/2024 E 191/2024. COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO, INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, DA EFFETTUARSI IN FORMA SIMULTANEA E IN MODALIT? SINCRONA AI SENSI ART. 14 TER DELLA LEGGE N. 241/1990. - PRATICA N. 51085 VP TRASMISSIONE VERBALE PRAT. 51085

Data protocollo: 28/03/2024

Protocollato da: COM-MO - Comando Prov. VVF MODENA

Allegati: 2

A SUAP COMUNE DI MODENA

Oggetto: Valutazione Progetto, parere definitivo favorevole
Ditta C.P.C. MODELLERIE MECCANICHE S.R.L. sita in VIA DEL TIRASSEGNO
55, 41100 Modena

In relazione all'istanza in oggetto ricevuta con prot. 3141 del 13/02/2024 per le seguenti attività soggette:

44.1.B	Depositi di materie plastiche (quantità da 5.000 a 50.000 kg)
44.1.B	Depositi di materie plastiche (quantità da 5.000 a 50.000 kg)
73.2.C	Edifici promiscui (terz. e/o indust.), capienza > 500 persone o sup. > 6000mq
54.1.B	Officine meccaniche per lavorazioni a freddo, da 25 a 50 addetti

questo Comando esprime **parere definitivo favorevole** per quanto di competenza alla realizzazione del progetto antincendio, alle seguenti condizioni:

1	Siano fatti salvi i diritti di terzi
2	Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'art. 17 comma 1 del D.Lgs. 09/04/2008 n.° 81 (documento di valutazione dei rischi) sia effettuata la valutazione del rischio esplosioni ai sensi dell'art. 290 del Decreto medesimo elaborando e tenendo aggiornato il "documento sulla protezione contro le esplosioni" di cui al successivo art. 294, secondo le modalità di cui agli Allegati XLIX e L

Prima di avviare l'esercizio dell'attività, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso questo Comando, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11.

Ogni modifica delle strutture o degli impianti, oppure delle condizioni di esercizio dell'attività, che comporti una modifica delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il responsabile dell'attività a riavviare le procedure di cui agli artt. 3 o 4 del DPR 151/11.

Avverso al presente parere può essere opposto ricorso entro il termine di 60 giorni presso il TAR competente oppure entro 120 giorni presso il Capo dello Stato, ai sensi del DPR 1199/1971.

L'incaricato dell'istruttoria tecnica
(DS Angelo Manzini)

IL RESPONSABILE AREA II
(DVD Valter Melotti)

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i. e norme collegate)

A SUAP COMUNE DI MODENA

Oggetto: Valutazione Progetto, parere definitivo favorevole
Ditta C.P.C. MODELLERIE MECCANICHE S.R.L. sita in VIA DEL TIRASSEGNO
55, 41100 Modena

In relazione all'istanza in oggetto ricevuta con prot. 3141 del 13/02/2024 per le seguenti attività soggette:

44.1.B	Depositi di materie plastiche (quantità da 5.000 a 50.000 kg)
44.1.B	Depositi di materie plastiche (quantità da 5.000 a 50.000 kg)
73.2.C	Edifici promiscui (terz. e/o indust.), capienza > 500 persone o sup. > 6000mq
54.1.B	Officine meccaniche per lavorazioni a freddo, da 25 a 50 addetti

questo Comando esprime **parere definitivo favorevole** per quanto di competenza alla realizzazione del progetto antincendio, alle seguenti condizioni:

1	Siano fatti salvi i diritti di terzi
2	Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'art. 17 comma 1 del D.Lgs. 09/04/2008 n.° 81 (documento di valutazione dei rischi) sia effettuata la valutazione del rischio esplosioni ai sensi dell'art. 290 del Decreto medesimo elaborando e tenendo aggiornato il "documento sulla protezione contro le esplosioni" di cui al successivo art. 294, secondo le modalità di cui agli Allegati XLIX e L

Prima di avviare l'esercizio dell'attività, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso questo Comando, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11.

Ogni modifica delle strutture o degli impianti, oppure delle condizioni di esercizio dell'attività, che comporti una modifica delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il responsabile dell'attività a riavviare le procedure di cui agli artt. 3 o 4 del DPR 151/11.

Avverso al presente parere può essere opposto ricorso entro il termine di 60 giorni presso il TAR competente oppure entro 120 giorni presso il Capo dello Stato, ai sensi del DPR 1199/1971.

L'incaricato dell'istruttoria tecnica
(DS Angelo Manzini)

IL RESPONSABILE AREA II
(DVD Valter Melotti)

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i. e norme collegate)