PIANTA PIANO PRIMO QUOTA +8.70
FABBRICATO R E MAGAZZINO VERTICALE MAM 2
VERIFICA S1- S2 - S3 - S4

FABBRICATO R - OFFICINA MECCANICA SU PEZZI DI CARBONIO	
S1 - REAZIONE AL FUOCO LIVELLO I	S2 - RESISTENZA AL FUOCO LIVELLO III STRUTTURA PORTANTE R0
S3 - COMPARTIMENTAZIONE LIVELLO II COMPARTIMENTAZIONE VERSO MAGAZZINO VERTICALE MAM2	S4 - ESODO LIVELLO I PT --> Les max = 74,4mt Lcc max = 37,2mt P1--> Les max = 49mt Lcc max = 34,5mt ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA ESTESA A TUTTA L'ATTIVITA'

MAGAZZINO VERTICALE MAM 2	
S1 - REAZIONE AL FUOCO LIVELLO I	S2 - RESISTENZA AL FUOCO LIVELLO I
S3 - COMPARTIMENTAZIONE LIVELLO II COMPARTIMENTAZIONE VERSO OFFICINA MECCANICA FABBRICATO R	S4 - ESODO LIVELLO I NON PREVISTA LA PRESENZA DI OCCUPANTI

Legenda
- Uscita di sicurezza
- Via d'esodo
- Compartimentazione tagliafuoco
- Porta/Portone tagliafuoco

magazzino verticale - MAM 2

MAGAZZINO VERTICALE "R"

R
Superficie lorda piano terra = 3576mq

PIANO TERRA

PLUVIALE 125

Passaggio coperto
transito veicoli

area incollaggio

FABBRICATO "L" LAVAGGIO

scala di esodo

area relax

pre-setting

Montacarichi

fixed barrier

safety light curtain

cartesian pick & Place

U.S.1-MAP
L=120 cm
H=250 cm

U.S.2-MAP
L=100 cm

DISTANZA LUOGO SICURO TEMPORANEO PARI A 130m

DISTANZA LUOGO SICURO TEMPORANEO PARI A 130m

Lcc=28 mt

Les=49 mt

Les=50 mt

Les=42 mt

Les=34,5 mt

Les=37 mt

Les=74,4 mt

Les=17 mt

PROFILO DI RISCHIO VITA OFFICINA = A2
R: BENI = 1 R. - AMBIENTE = NON SIGNIFICATIVO

PROFILO DI RISCHIO VITA MAM 2 = A3
R: BENI = 1 R. - AMBIENTE = NON SIGNIFICATIVO

Legenda
- Estintore a polvere 6kg 34A-144BC
- Estintore a CO2 5kg
- Idrante UNI45
- Ambienti dotati di impianto di illuminazione d'emergenza
- Ambienti dotati di impianto di allarme manuale anticendio
- Ambienti dotati di impianto di rivelazione fumi automatica
- Sgancio elettrico
- Apertura di aerazione SE

PIANTA PIANO PRIMO QUOTA +8.70
FABBRICATO R E MAGAZZINO VERTICALE MAM 2
VERIFICA S6 - S7 - S8

FABBRICATO R - OFFICINA MECCANICA SU PEZZI DI CARBONIO	
S5 - GESTIONE DELLA SICUREZZA LIVELLO II	S6 - CONTROLLO DELL'INCENDIO LIVELLO III ESTINTORI Linea = 40mt PROTEZIONE INTERNA IDRANTI UNI45 ED ESTERNA IDRANTI UNI70
S7 - RILEVAZIONE ED ALLARME LIVELLO II IMPIANTO ALLARME ANTINCENDIO E RILEVAZIONE FUMI	S8 - CONTROLLO FUMI E CALORE LIVELLO II APERTURE DI AERAZIONE PARI A 1/40 DEL TIPO SEd

MAGAZZINO VERTICALE MAM 2	
S5 - GESTIONE DELLA SICUREZZA LIVELLO II	S6 - CONTROLLO DELL'INCENDIO LIVELLO III PROTEZIONE ESTERNA IDRANTI UNI70
S7 - RILEVAZIONE ED ALLARME LIVELLO III IMPIANTO ALLARME ANTINCENDIO E RILEVAZIONE FUMI	S8 - CONTROLLO FUMI E CALORE LIVELLO II APERTURE DI AERAZIONE PARI A 1/40 DEL TIPO SEd

magazzino verticale - MAM 2

MAGAZZINO VERTICALE "R"

R
Superficie lorda piano terra = 3576mq

PIANO TERRA

PLUVIALE 125

Passaggio coperto
transito veicoli

area incollaggio

FABBRICATO "L" LAVAGGIO

scala di esodo

area relax

pre-setting

Montacarichi

fixed barrier

safety light curtain

cartesian pick & Place

Offset 20mt aerazioni

Offset 20mt aerazioni

Offset 20mt aerazioni

SEd=33.60mq
SEd=15.60mq
SEd=12.60mq
SEd= 2.52mq
SEd=12.25mq
SEd=6.60mq
SEd=75.73mq
SEd=33.40mq
SEd=106.84mq

Collegare a rete gas

Volvolo in generale

Calotta di sfiato con volvolo

Sgancio apertura aerazione SEd

Sgancio fotovoltaico

Sgancio generale attivita

COMMITTENTE: INNOVATIVE SOLUTIONS srl
PROGETTO PRELIMINARE: STUDIO TECNICO ING. GIULIO SIMINI
ENTE: Comune di Modena

AMPLIAMENTO DEL COMPARTO INDUSTRIALE PRODUTTIVO CIPC-MCAM
AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA L.R. 24/2017
- REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO PRODUTTIVO "L" DESTINATO A LAVAGGIO -

PROCEDIMENTO UNICO L.R. 24/2017 ART.53

FASE	FASE01	DISCIPLINA	PROG.	REVISIONE	FOGLIO/TOT
PDC	L	VVF	01.3	rev01	L

PROGETTO: PROGETTO ANTINCENDIO

OGGETTO: PIANTE VIE DI ESODO - SUPERFICI LORDE - AERAZIONI

FILE PDF:	ALL_LAV_Layout_Esodo.dwg	02	09/04/2024	ADEGUAMENTO
CODICE PROGETTO:	P1726-21	01	20/11/2023	EMISSIONE
		REV.	DATA	DESCRIZIONE

TIMBRI: PROGETTISTA ARCH. GIULIO SIMINI, PREVENZIONE INCENDI E CONTENIMENTO ENERGETICO

PROSPAZIO
NEW ARCHITECTURE - ENGINEERING
PROSPAZIO S.r.l.
Via Emilia Ovest, 101
41124 Modena (MO)
tel. 059 4200 111
info@prospazio.it
www.prospazio.it

COORDINAMENTO: ING. GIULIO SIMINI
ARCHITETTONICO: ING. GIULIO SIMINI
STRUTTURE: ING. DANIELE GALLARI
ELETTRICO: ING. GIUSEPPE CAFORIO
MECCANICI/IDRAULICI: Per Ind. PAOLO BURANI
ANTINCENDIO: DOTT. GEOL. FRANCESCO BETTONI
ACUSTICA:

COMMITTENTE: GIANCARLO MOZZARELLI
ENTE: ING. BARBARA NERGOZZI
DISEGNO: arch. Carla Chiarini
RESPONSABILE: geom. Andrea Lusetta

© Questo Tavolo di copia non autorizzato di questo disegno, nonché qualsiasi riproduzione, parziale o totale, è qualsiasi forma di trasmissione e memorizzato in un sistema senza autorizzazione scritta. Prescrizioni di legge. Ogni uso in corso dei diritti di proprietà intellettuale e industriale.