

ALLEGATO H1
COMUNICAZIONE preventiva
Impianti privati fino a 10 apparecchi SENZA OBBLIGO di Progetto
(di cui all'art. 9, comma 2 Terza Direttiva G.R. n.1732/2015.)

Il sottoscritto [redacted] cod. fisc. [redacted]
residente in via [redacted]
tel. [redacted] e-mail: giuseppe.capodieci@ep-elettroprogetti.it
iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena al N° 2972.
in qualità di progettista elettrotecnico presso la ditta C.P.C. - M.C.A.M. di Modena

COMUNICA

che intende far eseguire, presso l'area esterna scoperta di pertinenza al nuovo fabbricato denominato "LAVAGGIO" da realizzare in Via del Tirassegno n.55 - 41122 in Modena (MO),

- ☒ nuovo impianto di illuminazione esterna
☐ ampliamento di impianto di illuminazione già esistente
☐ sostituzione di tecnologia (es. da sodio a LED)
☐ altro

DICHIARA

che tale intervento ricade nelle DEROGHE di cui all'articolo 7, comma 1:

lett.b) [sorgente uso temporaneo]

lett.c) [illuminazione di emergenza]

lett.e) [impianto privato con numero 5 apparecchi di potenza inferiore a 200W]

L'intervento che si intende realizzare, è relativo all'illuminazione normale e di emergenza, a servizio di un soppalco tecnico, nel quale entrambi i sistemi di illuminazione sono spenti in condizioni normali di esercizio. L'accensione dell'illuminazione ordinaria è prevista solo occasionalmente durante le manutenzioni degli impianti tecnologici, mentre l'illuminazione d'emergenza è prevista solo in caso straordinario di emergenza per di mancanza tensione all'impianto.

Inoltre l'intervento non ricade in Zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso (art.3 della direttiva);

Il tipo di apparecchi utilizzati sono:

- N° 3 apparecchi a LED marca DISANO modello 1990 Mini Rodio IP66 54W, per l'illuminazione ordinaria
- N° 2 apparecchi a LED marca Linergy modello Cristal Evo 11W, per l'illuminazione di emergenza

SI IMPEGNA

a farsi rilasciare la dichiarazione di conformità dell'installazione di cui all'ALLEGATO I.

Modena 04/03/2024

Il tecnico

