



159p.a.

Simbolo	Descrizione	Simbolo	Descrizione
	Contatore di energia elettrica		Canale portacavi in lamiera zincata 300x75mm fissato con staffa a parete o sospensione soffitto per FORZA MOTRICE
	Quadro elettrico distribuzione		Canale portacavi in lamiera zincata 100x75mm fissato con staffa a parete o sospensione soffitto PER rete DATI - antincendio - antintrusione
	Picchetto di terra a croce 2m		Calata al quadro elettrico di zona o ai blocchi prese
	Corda Cu 35mmq		Tubo in PVC per posa a vista
	Cassiera di terra - sborsa in Cu 50x100mm		Tubo in ferro zincato tipo TAZ
	Placche sborsamento spazio metrico		Guaina spiraleata in PVC flessibile con corda unipolare tipo FS11 oppure posa a vista di cavo multipolare tipo FES050R9
	Segregazione ottica acustica ALLARM		Cassetta di derivazione stagno in PVC rigido autoestinguente IP55 100x100 mm
	Tubazione in PVC corrugato flessibile con pesa ad incasso per LINEE CORSAI FORZA MOTRICE 230/400V		Cassetta di derivazione stagno in PVC rigido autoestinguente IP55 100x100 mm
	Piazzetta prefabbricata in cemento vibrato singole file di lapide in ghisa corribile per line FORZA MOTRICE 400V		Cassetta di derivazione stagno in PVC rigido autoestinguente IP55 100x100 mm
	Alimentazione elettrica motorizzazione serramenti		Cassetta di derivazione in metallo IP44 150x100 mm
	Blocco apparecchi a vista in scatola stagno IP44 con n.1 interruttore		Cassetta di derivazione in metallo IP44 150x100 mm
	Blocco apparecchi a vista in scatola stagno IP44 con n.1 presa UNEL		Proiettore su palo H/Hin officia stradale 4000K CRI9 07W CLO 89W in tipo Disano mod.3807 Mini-Salvo FX 15 art. 330A1-00
	Termostato Ambiente		Proiettore su palo H/Hin officia asimmetrica 4000K CRI 90 07W CLO 68W in tipo Disano mod.1988 Mini-Dado CDB art. 41490-00
	Blocco prese IEC3091 interbloccate in materiale termoplastico IP65		Apparecchio Illuminazione su palo H/Hin asimmetrico 8W fascio largo 4000K CRI9 CLO 4424in 35W - IP66 tipo Disano mod.2090 Julia art. 42466-00 in a.s.
	Plafondiera con corpo e schermo in policarbonato con sensore di presenza, demerabile sistema SySmart S5A		Apparecchio Illuminazione su palo H/Hin asimmetrico 8W fascio largo 4000K CRI9 CLO 4424in 35W - IP66 tipo Disano mod.2090 Julia art. 42466-00 in a.s.
	Letto di controllo accessi RFID - Sistema VDA		Plafondiera con corpo e schermo in policarbonato con sensore di presenza, demerabile sistema SySmart S5A
	Pannello Comunicazione bidirezionale Spazio Calmo		Plafondiera per servizi con corpo e schermo in policarbonato IP44
	Raschietto per ricarica bici, n.4 poshi e n.4 prese Schuko. Lunghezza 200 cm.		Parafuoco ad incasso stagno IP65 4000K 20W CDB 2100in tipo Disano mod.1686 For art. 53047-00 (o s.e.)
	Punto presa di ricarica per veicolo elettrico IP65 alimentazione 400V potenza fino a 11kW		Sensore volumetrico di presenza e luminosità
	Centrale antintrusione impianto rivelamento e segnalazione incendio tipo Notifier AM 8200 con n.2 batterie 12V 17Ah		Centrale soccorritrice illuminazione emergenza 24Vcc tipo UNISOT mod. SPY CENTER 2h
	Alimentatore 24Vcc tipo NOTIFIER mod. AL50EN con n.2 batterie 12V 17Ah		Apparecchio Illuminazione d'emergenza con sorgente luminosa LED, IP65, flusso luminoso 530lm tipo Uniray mod. Proday in SE Energy Test cod. PZ1903 art. PZ1903EBT
	Scheda I/O modulo 1 ingresso tipo Notifier cod. M710		Apparecchio di illuminazione d'emergenza autonomo con sorgente luminosa LED, Flusso luminoso 200lm tipo UNISOT modello BUAL LED. Deliva di 2 fasci orientabili per direzione liberamente il fascio luminoso. Funzionamento solo emergenza SE. Illuminazione non permanente. Autonomia 1h batteria al Piombo (PS 12V 7Ah) a ricarica automatica, tempo di ricarica massimo 24h. Grado di protezione IP65. Classe di isolamento elettrico I. Conforme alle normative europee EN 60598-1 EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-1, EN 61347-2-13, EN 42931, EN 62384, EN 60590-2-6.
	Scheda I/O modulo 5 ingressi + 5 uscite tipo Notifier cod. MCX-50ME		
	Pulsante azionamento allarme antincendio-evacuazione + cartello segnalazione IP67 mod.USA-SPR055A-M026-01		
	Avvisatore ottico acustico IP65 su loop per allarme incendio, tipo Notifier mod. W51-PC-102 - Base BS01AP - supporto IP65 W51 - Cartello FLEX VAD		
	Rivelatore di fumo incendio tipo Notifier mod. NF-X1-DPT - base mod. BS01AP		
	Rivelatore di fumo - calore incendio tipo Notifier mod. NF-X1-DCT - base mod. BS01AP		

COMMITTEA E
SOGGETTO PROPONENTE:

C.P.A.C. srl
Via Del Trassegno, 55
41122 Modena (MO)

INNOVATIVE SOLUTIONS srl
Corso Cavallotti, 9
41122 Modena (MO)
MITSUBISHI CHEMICAL ADVANCED MATERIALS s.r.l.
Piazza Della Repubblica, 5
20121 Milano (MI)

ENTE:

AMPIAMENTO DEL COMPARTO INDUSTRIALE PRODUTTIVO CPC-MCAM
AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA L.R. 24/2017
- REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO MULTIPIANO -

PROCEDIMENTO UNICO L.R. 24/2017 ART.53

FASE: PDC
FABBR: MP
DISCIPLINA: E
PROGR: 03.05
REVISIONE: rev01
FABBRICATO: MP

OGGETTO:
IMPIANTO ELETTRICO
FORZA MOTRICE + ILLUMINAZIONE + IRAI
PLANIMETRIA PIANO SECONDO (scala 1 : 100)

FILE PDF: PDC_MP_E-03.05_rev01.pdf
CODICE PROGETTO: SDE8
FILE: SDE8MP.dwg
TIMBRE:

COORDINAMENTO: ING. GIULIO RIMINI
ARCHITETTONICO: ING. GIULIO RIMINI
STRUTTURE: ING. DANIELLO DALLARI
ELETTRICO: ING. MAURIZIO MANZINI
MECCANICINGENIO: ING. MAURIZIO MANZINI
GEOLOGO: DOTT. GEOL. FRANCESCO DETTORI
ACUSTICA: RESPONSABILE: ING. MAURIZIO MANZINI

COMMITTEA: GIANCARLO MUZZARELLI
SINDACO: ING. BARBARA NEROZZI
RUP: ING. BARBARA NEROZZI
DISEGNATORE: ANDREA SALANI
RESPONSABILE: ING. MAURIZIO MANZINI

01 08/04/2024 REVISIONE
00 26/01/2024 EMISSIONE
REV. DATA DESCRIZIONE
PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI

PROSPAZIO S.p.A.
Via Regina Elena, 80B
41018 Sassuolo (MO)
Tel. +39 0536 91 54 34
info@prospazio.com
www.prospazio.com