



Comune di Modena

Assessorato ai Lavori Pubblici, Patrimonio, Infrastrutture e Reti
Mobilità, Sicurezza del Territorio

Modena, 15 settembre 2014
Prot112952/05.04

Ai Consiglieri

- *Elisabetta Scardozzi*
- *Marco Bortolotti*

epc: Alla Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto: Chiesa di Sant'Agostino, interrogazione a risposta scritta

Subito dopo l'evento sismico del 20 maggio 2012 nella chiesa di Sant'Agostino è stato eseguito un intervento per la messa in sicurezza, ma dopo il 29 maggio l'estensione dei danni è stata tale da richiederne la chiusura.

Vi sono stati infatti numerosi distacchi di porzioni di gesso dalla trabeazione, lesioni verticali alle paraste, il crollo della decorazione di un frontone della finestra sul coro e numerose altre lesioni nel catino della volta, nel sottotetto per il movimento della facciata, nel controsoffitto decorato, nel locale retrostante l'organo e nel campanile.

La chiesa, come le altre di proprietà comunale ancora chiuse, è stata immediatamente oggetto di progettazione per la riparazione dei danni e tutto il percorso tecnico è stato condiviso con il Parroco.

Il progetto è stato presentato alla struttura tecnica del Commissario delegato suddiviso in 2 stralci attuativi:

- il primo stralcio Esecutivo prevede gli interventi finalizzati alla riapertura, progetto già approvato in attesa di finanziamento;
- il secondo stralcio Preliminare prevede il ripristino delle rimanenti lesioni con interventi di miglioramento sismico e sono state richieste integrazioni dalla STCD, che sono in corso di redazione.

L'intervento è previsto nel Programma triennale delle opere pubbliche anno 2014 con priorità 1 e con l'importo di € 806.250,00.

l'Assessore