



TAV. M. 3 - RISORSE IDRICHE - GESTIONE CICLO DELL'ACQUA - COMUNE DI MODENA - ANNI 2011-2015

INDICATORI	2011	2012	2013	2014	2015
POPOLAZIONE RESIDENTE	185.694	186.040	184.525	185.148	184.973
TOTALE ACQUA IMMESSA NELLA RETE (m ³)	20.255.014	20.084.513	19.894.904	20.332.116	20.396.599
TOTALE ACQUA EROGATA NEL COMUNE (m ³)	13.923.172	13.575.244	13.290.196	12.969.842	13.212.232
PERDITE DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA (m ³)	6.331.842	6.509.269	6.604.708	7.362.274	7.184.367
PERDITE DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA IN %	31,3	32,4	33,2	34,9 (*)	35,2 (*)
CONSUMO DOMESTICO DI ACQUA POTABILE (m ³)	9.498.404	9.123.772	8.945.306	8.704.463	8.786.209
CONSUMO DOMESTICO ACQUA POTAB. PROCAPITE (lt./ab/gg)	140,14	134,36	132,81	128,80	130,14
INQUINAMENTO DA NITRATI (NO ₃ mg/litro)	25,90	25,40	24,60	22,57	23,07
EFFICIENZA DI DEPURAZIONE IN %	85,42	86,46	86,27	89,10	84,88
RETE FOGNARIA (km. collet. acque meteoriche e reflue)	760	765	765	763	763
RETE FOGNARIA SEPARATA (km collet. solo acque reflue)	127	131	131	137	143
RETE FOGNARIA SEPARATA IN %	16,71	17,12	17,13	17,96	18,74

Fonti: Hera Spa - Struttura operativa territoriale di Modena

(*) Per il 2014 inserito Indicatore P1 del DM99/97:

Percentuale delle perdite di rete TOTALI (perdite reali + perdite	34,9%
Percentuale perdite di rete REALI (o fisiche).....	30,6%
Percentuale perdite di rete APPARENTI (o amministrative).....	4,3%

NOTA 1 Indicatore P1 DM99/97

NOTA 2 Indicatore P3 del DM99/97

NOTA 3 Differenza fra perdite totali e perdite reali

(*) Per il 2015 inserito Indicatore P1 del DM99/97:

Percentuale delle perdite di rete TOTALI (perdite reali + perdite	35%
Percentuale perdite di rete REALI (o fisiche).....	31%
Percentuale perdite di rete APPARENTI (o amministrative).....	4%

NOTA 1 Indicatore P1 DM99/97

NOTA 2 Indicatore P3 del DM99/97

NOTA 3 Differenza fra perdite totali e perdite reali

Tavola aggiornata al 30/09/2016