



## TAV. M. 3 - RISORSE IDRICHE - GESTIONE CICLO DELL'ACQUA - COMUNE DI MODENA - ANNI 2012-2016

INDICATORI	2012	2013	2014	2015	2016
POPOLAZIONE RESIDENTE	186.040	184.525	185.148	184.973	184.960
TOTALE ACQUA IMMESSA NELLA RETE (m <sup>3</sup> )	20.084.513	19.894.904	20.332.116	20.396.599	20.000.484
TOTALE ACQUA EROGATA NEL COMUNE (m <sup>3</sup> )	13.575.244	13.290.196	12.969.842	13.212.232	13.011.369
PERDITE DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA (m <sup>3</sup> )	6.509.269	6.604.708	7.362.274	7.184.367	6.989.115
PERDITE DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA IN %	32,4	33,2	34,9 (*)	35,2 (*)	34,9 (*)
CONSUMO DOMESTICO DI ACQUA POTABILE (m <sup>3</sup> )	9.123.772	8.945.306	8.704.463	8.786.209	8.694.689
CONSUMO DOMESTICO ACQUA POTAB. PROCAPITE (lt./ab/gg)	134,36	132,81	128,80	130,14	128,79
INQUINAMENTO DA NITRATI (NO <sub>3</sub> mg/litro)	25,40	24,60	22,57	23,07	21,52
EFFICIENZA DI DEPURAZIONE IN %	86,46	86,27	89,10	84,88	88,58
RETE FOGNARIA (km. collet. acque meteoriche e reflue)	765	765	763	763	752
RETE FOGNARIA SEPARATA (km collet. solo acque reflue)	131	131	137	143	150
RETE FOGNARIA SEPARATA IN %	17,12	17,13	17,96	18,74	19,95

Fonti: Hera Spa - Struttura operativa territoriale di Modena

(\*) Per il 2014 inserito Indicatore P1 del DM99/97:

Percentuale delle perdite di rete TOTALI (perdite reali + perdite	34,9%
Percentuale perdite di rete REALI (o fisiche).....	30,6%
Percentuale perdite di rete APPARENTI (o amministrative).....	4,3%

NOTA 1 Indicatore P1 DM99/97

NOTA 2 Indicatore P3 del DM99/97

NOTA 3 Differenza fra perdite totali e perdite reali

(\*) Per il 2015 inserito Indicatore P1 del DM99/97:

Percentuale delle perdite di rete TOTALI (perdite reali + perdite	35%
Percentuale perdite di rete REALI (o fisiche).....	31%
Percentuale perdite di rete APPARENTI (o amministrative).....	4%

NOTA 1 Indicatore P1 DM99/97

NOTA 2 Indicatore P3 del DM99/97

NOTA 3 Differenza fra perdite totali e perdite reali

Tavola aggiornata al 20/11/2017